

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Енисейску и Енисейскому району

г. Енисейск ул. Ленина 122а тел. 2-23-07 ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 449/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Озерновский детский сад № 6»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД г. Енисейска, Енисейского района и МО г. Лесосибирск Ермакова М.С., от «25» ноября 2014 года, № 449, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «04» декабря 2014 года по 15 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. «08» декабря 2014 года по 15 ч. 00 мин проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Енисейска и Енисейского района по пожарному надзору Зубаревым В. Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Помещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Озерновский детский сад № 6»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заведующей Ставничей Ириной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1.	Декларация пожарной безопасности не уточнена в случае изменения требований пожарной безопасности	п. 7 (2) Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	15.01.2015г.
2.	Двери лестничных клеток, тамбуров на первом и втором этажах и холлов должны иметь уплотнение в притворах, устройства самозакрывания должны постоянно находиться в исправном состоянии.	п. 2.1.11(4) Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	15.01.2014г.
3.	Провести испытание наружной эвакуационной лестницы со 2 этажа (левое, правое крыло здания, помещение спальни) в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009	п. 24 (1) Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных	03.08.2015г.

		<p>испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.</p> <p>Статья 6 (2) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;</p> <p>Пункт 6.30* (3) Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1, 2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов;</p> <p>Пункт 1.91 (4) Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями;</p> <p>Пункт 1.100 (4) Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских дошкольных учреждений и не более 60° в остальных общественных зданиях, используемые во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости, а также детских дошкольных учреждений общего типа III—V степеней огнестойкости), должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:</p> <p>70 — для зданий I и II степеней огнестойкости;</p> <p>50 — для зданий III степени огнестойкости;</p> <p>30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости.</p>	
4.	Отсутствует дверь на первом этаже (правое крыло здания) из коридора на лестничную клетку	<p>п. 23 (I) На объектах запрещается:</p> <p>д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p>	03.08.2015г.
5.	Двери в помещении гладильной не имеет предел огнестойкости EI 30.	<p>(6) пункт 1.82 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения</p>	03.08.2015г.

		белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (7) п. 6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.	
6.	В МБДОУ Озерновский детский сад № 6 средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	Статья 83 (4) Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищенном помещении, таким образом чтобы обеспечивать своевременное обнаружение в любой точке этого помещения а в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	20.03.2015г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
2	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
3	ППБ 101-89 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений.
4	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»
5	СНиП 21-01-97* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
6	СНиП 2.08.02-89* «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»
7	СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г.Енисейска и Енисейского района
по пожарному надзору



Зубарев В.Ю.

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а): Заведующая МБДОУ «Озерновский детский сад № 6» Ставничая И.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” декабря 20 14 г.


(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19
ОНД по г. ЕНИСЕЙСКУ И ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНУ 8 (39195) 2-23-07